

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

"___"август 2017



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"___"август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная № 1 по ул.Школьная с.Костромское

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10 | 37,5 | 34,6 |
| 9 | 39,4 | 36,1 |
| 8 | 41,2 | 37,6 |
| 7 | 43,1 | 30,0 |
| 6 | 44,9 | 40,5 |
| 5 | 46,8 | 42,0 |
| 4 | 48,5 | 43,4 |
| 3 | 50,2 | 44,7 |
| 2 | 51,9 | 46,1 |
| 1 | 53,7 | 47,4 |
| 0 | 55,4 | 48,8 |
| -1 | 57,0 | 50,0 |
| -2 | 58,6 | 51,3 |
| -3 | 60,3 | 52,6 |
| -4 | 61,9 | 53,8 |
| -5 | 63,5 | 55,1 |
| -6 | 65,1 | 56,3 |
| -7 | 66,7 | 57,5 |
| -8 | 68,1 | 58,6 |
| -9 | 69,7 | 59,8 |
| -10 | 71,3 | 61,0 |
| -11 | 72,7 | 62,1 |
| -12 | 74,2 | 63,3 |
| -13 | 75,8 | 64,4 |
| -14 | 77,3 | 65,6 |
| -15 | 78,8 | 66,7 |
| -16 | 80,1 | 67,8 |
| -17 | 81,6 | 68,9 |
| -18 | 83,2 | 70,0 |



СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации
Муниципального образования
«Холмский городской округ»
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:
главный инженер
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

" "август 2017 г

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная по п Пионеры

п. Тисомерца

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10 | 36,0 | 34,6 |
| 9 | 37,7 | 36,1 |
| 8 | 39,4 | 37,6 |
| 7 | 41,0 | 39,0 |
| 6 | 42,7 | 40,5 |
| 5 | 44,4 | 42,0 |
| 4 | 45,9 | 43,4 |
| 3 | 47,4 | 44,7 |
| 2 | 49,0 | 46,1 |
| 1 | 50,5 | 47,4 |
| 0 | 52,0 | 48,8 |
| -1 | 53,4 | 50,0 |
| -2 | 54,9 | 51,3 |
| -3 | 56,4 | 52,6 |
| -4 | 57,8 | 53,8 |
| -5 | 59,2 | 55,1 |
| -6 | 60,6 | 56,3 |
| -7 | 62,0 | 57,5 |
| -8 | 63,3 | 58,6 |
| -9 | 64,7 | 59,8 |
| 10 | 66,0 | 61,0 |
| -11 | 67,3 | 62,1 |
| -12 | 68,7 | 63,3 |
| -13 | 70,0 | 64,4 |
| -14 | 71,3 | 65,6 |
| -15 | 72,6 | 66,7 |
| -16 | 73,8 | 67,8 |
| -17 | 75,1 | 68,9 |
| -18 | 76,5 | 70,0 |