



Согласовано  
Заместитель главы администрации  
Муниципального образования  
«Холмский городской округ»  
по ЖКХ

Троценков А.С.

август 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"\_\_\_"август 2017 г.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная ул Лесозаводская 126 (ул Матросова) *г. Холмск*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	47	35
9	50	36
8	53	38
7	56	39
6	59	41
5	62	42
4	65	43
3	68	45
2	70	46
1	71	47
0	76	49
-1	79	50
-2	82	51
-3	84	53
-4	87	54
-5	90	55
-6	93	56
-7	95	58
-8	98	59
-9	101	60
-10	104	61
-11	106	62
-12	109	63
-13	112	64
-14	114	66
-15	117	67
-16	119	68
-17	122	69
-18	125	70



С.С. ГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации  
Муниципального образования  
«Холмский городской округ»  
по ЖКХ

Трошченков А.С.

август 2017 г



УТВЕРЖДАЮ:  
главный инженер  
МУП "Тепло"

Козлов М.В.

"\_\_\_"август 2017 г

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

котельная ул Лесозаводская 126 (ул Советская) *г. Холмск*

Температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе	Температура воды в обратном трубопроводе
10	47	35
9	50	36
8	53	38
7	56	39
6	59	41
5	62	42
4	65	43
3	67	45
2	70	46
1	71	47
0	76	49
-1	79	50
-2	81	51
-3	84	53
-4	87	54
-5	90	55
-6	92	56
-7	95	58
-8	98	59
-9	101	60
-10	103	61
-11	106	62
-12	109	63
-13	111	64
-14	114	66
-15	117	67
-16	119	68
-17	122	69
-18	124	70